

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1106/GP-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 28/02/2020 (kèm theo Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước) của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 906/TTr-STNMT ngày 01/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, mã số 3001650260 do Phòng Đăng ký - Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 11/9/2012; địa chỉ trụ sở chính: Km 12, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) được xả nước thải từ hoạt động của Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí, toạ độ điểm xả nước thải: Thôn Liên Hương, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà; toạ độ: X= 2023480; Y= 0541436 (Hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 3⁰, được xác định bằng máy định vị GPS cầm tay).

2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Rào Cái, đoạn qua địa phận thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

3. Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn, được dẫn chảy ra mương Đới Nối, sau đó chảy ra sông Rào Cái. Nước thải được xả ven bờ trên bề mặt nguồn tiếp nhận, theo phương thức tự chảy.

4. Chế độ xả nước thải: xả liên tục theo chu kỳ (chu kỳ 02 lần/ngày đêm; 04 giờ/lần).

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 1.200m³/ngày đêm.

6. Chất lượng nước thải: Giá trị tối đa được phép của các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải của Nhà máy khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT - Cột A, hệ số K_q= 0,9; K_f= 1,0 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1,2. Cụ thể ở bảng sau:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn QCVN 14:2008/BTNMT	Giá trị giới hạn QCVN 40:2011/BTNMT
1	Nhiệt độ	°C	-	40
2	Mùi	-	-	-
3	DO	mg/l	-	-
4	pH	-	-	6-9
5	BOD ₅ (20°C)	mg/l	-	27
6	COD	mg/l	-	67,5
7	Tổng chất rắn lơ lửng	mg/l	-	45
8	Sunfua	mg/l	-	0,18
9	Amoni (tính theo N)	mg/l	-	4,5
10	Tổng Nitơ	mg/l	-	18
11	Tổng Phốt pho	mg/l	-	3,6
12	Coliform	MPN/100ml	-	3.000
13	Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	36	-
14	Photphat (PO ₄ ³⁻)	mg/l	7,2	-

7. Thời hạn của giấy phép: 05 (năm) năm, kể từ ngày ban hành giấy phép này.

Điều 2. Yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế, quy trình nêu trong Hồ sơ, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Nếu có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu thì Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

3. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận như sau:

- Quan trắc chất lượng nước thải: 01 điểm trước hệ thống xử lý nước thải và 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải tại vị trí xả nước thải, với các thông số ở Khoản 6, Điều 1 của Giấy phép này; tần suất quan trắc 03 tháng/01 lần.

- Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: Tại 02 điểm trên sông Rào Cái (cách điểm tiếp nhận 100 m về phía hạ lưu 1 điểm và về phía thượng lưu 1 điểm); các thông số quan trắc gồm: PH, DO, TSS, COD, BOD₅, NH₄⁺, NO₃⁻, PO₄³⁻, Coliform, Sắt, Clorua. Tần suất quan trắc 06 tháng/01 lần; quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Quan trắc nước thải tự động, liên tục:

+ Duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hiện có với các thông số: Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, tổng N, Tổng P, lưu lượng đầu ra. Bổ sung lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục đối với 02 thông số (lưu lượng đầu vào và Amoni), hoàn thành trước ngày 31/12/2020 theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

+ Truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường); đảm bảo các yêu cầu và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 của Luật Tài nguyên nước; chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương.

6. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn nếu Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung như Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh được hưởng các quyền theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.


Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cục QL Tài nguyên nước - BTNMT (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó VP (phụ trách);
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Sơn