

Số: 2918/GP-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 8 năm 2019.

**GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Đề án xả nước thải của Công ty Cổ phần Vinhomes vào nguồn nước tại Khu đô thị Hàm Nghi - Vinhomes New Center, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh họp ngày 16/8/2019;

Xét nội dung Đề án xả nước thải dự án Khu đô thị Hàm Nghi - Vinhomes New Center, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Văn bản giải trình số 274/CV-VH-PTDA ngày 26/8/2019 của Công ty cổ phần Vinhomes (Chủ dự án);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2486/TTr-STNMT ngày 28/8/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Công ty cổ phần Vinhomes (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102671977 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 06/3/2008, cấp thay đổi lần thứ 27: ngày 20/5/2019; địa chỉ trụ sở chính: số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam) được xả nước thải từ hoạt động của Dự án Khu đô thị Hàm Nghi - Vinhomes New Center tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí, tọa độ điểm xả nước thải: Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh; tọa độ: X = 20 27 278, Y = 05 40 174 (Hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3<sup>0</sup>, được xác định bằng máy GPS cầm tay).



2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Cầu Đông, đoạn qua địa phận tổ dân phố Nhật Tân, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh.

3. Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép được bơm ra mương thoát nước dọc đường Hàm Nghi, sau đó chảy theo kênh tiêu nước trên địa phận phường Thạch Linh rồi chảy vào sông Cầu Đông

4. Chế độ xả nước thải: Gián đoạn, 08 giờ/ngày đêm.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 1.201 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

6. Chất lượng nước thải: Giá trị tối đa được phép của các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải không vượt quá Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT Cột B với hệ số K= 1. Cụ thể ở bảng sau:

TT	Thông số	Đơn vị đo	Giá trị giới hạn
1	pH	-	5 - 9
2	BOD <sub>5</sub> (20 °C)	mg/l	50
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	100
4	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	mg/l	1000
5	Sunfua (H <sub>2</sub> S)	mg/l	4,0
6	Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> tính theo N)	mg/l	10
7	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> tính theo N)	mg/l	50
8	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20
9	Phosphat (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> tính theo P)	mg/l	10
10	Tổng Coliforms	MPN/100 ml	5.000
11	Tổng các chất hoạt động bề mặt	mg/l	10

7. Thời hạn của giấy phép: 05 (năm) năm, kể từ ngày ban hành Giấy phép này.

**Điều 2.** Yêu cầu Công ty Cổ phần Vinhomes:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp phép; Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế, quy trình nêu trong Hồ sơ, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Nếu có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu thì Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục; Ghi chép lưu lượng nước xả thải hàng ngày vào sổ vận hành công trình đảm bảo tính pháp lý khi có hoạt động xả nước thải.

3. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận như sau:

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động) tại vị trí sau hệ thống xử lý nước thải, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh giám sát, với các thông số: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS,

COD, amonia.

- Quan trắc định kỳ chất lượng nước thải theo tần suất 03 tháng/lần tại 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải với các thông số quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này (trừ các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục).

- Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải tại 02 điểm trên sông Cầu Đông (1 điểm nằm ở hạ lưu, 1 điểm nằm ở thượng lưu, cách điểm tiếp nhận khoảng 100m). Các thông số quan trắc gồm: pH, DO, COD, BOD<sub>5</sub>, TSS, Amoni (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), Phosphat (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>), Coliform, sắt, tổng dầu mỡ, Nitrat (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>), đồng. Tần suất quan trắc 03 tháng/lần.

4. Hàng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước; chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương.

6. Báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường (qua Chi cục Biển, hải đảo và Tài nguyên nước) trước khi vận hành hệ thống xử lý nước thải và xả nước thải vào nguồn tiếp nhận;

7. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, Công ty cổ phần Vinhomes nếu còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung như Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định.

**Điều 3.** Công ty Cổ phần Vinhomes được hưởng các quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND phường Thạch Linh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục QL Tài nguyên nước (để b/c)
- Phó VP phụ trách NN;
- Trung tâm TT- CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL<sub>2</sub>.

*Handwritten signature*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Sơn**